

Wykonawcy

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Zbrosławicach” (w obrębie działki 402/135).

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wprowadza zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)**

G.1) Opis urządzeń technicznych, opis zastosowanych materiałów, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.

BYŁO

Do oferty należy załączyć:

- opis zastosowanego urządzenia o potwierdzonej skuteczności desorpcji tri i tetrachloroetyleny z wody przeznaczonej do celów komunalnych,
- co najmniej 1 (jedną) referencję z kraju wybranego urządzenia usuwania tri i tetrachloroetyleny o wydajności instalacji min. 45,0 m³/h przy efektywności co najmniej 90 % usuwania sumy tri i tetrachloroetyleny,
- atest PZH na desorbery z tworzywa o charakterystyce technicznej określonej w projekcie

JEST

Do oferty należy załączyć:

- opis zastosowanego urządzenia o potwierdzonej skuteczności desorpcji tri i tetrachloroetyleny z wody przeznaczonej do celów komunalnych,
- co najmniej 1 (jedną) referencję z kraju wybranego urządzenia usuwania tri i tetrachloroetyleny o wydajności instalacji min. 45,0 m³/h przy efektywności co najmniej 90 % usuwania sumy tri i tetrachloroetyleny,
- atest PZH na tworzywo mające kontakt z wodą do picia o charakterystyce technicznej określonej w projekcie z którego wykonane są/będą desorbery lub atest PZH na desorbery jako urządzenie.